

**“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ “HET”
AJ Toshkent hududiy filiali”**



Техник шарт рақами: 43-26/3173
Сана: 08.11.2024

Мурожаат рақами: 157815121
Сана: 2024-11-15

**“HET” AJ Toshkent hududiy filiali” электр тармоқларига уланиш учун
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

1. Объект: *turar*;
2. Буюртмачи: *“MEGA TRADE LUX” MChJ*;
3. Мурожаатчи манзили: *Yangiyo'l tumani, Tuyabog'iz MFY*;
4. Уланадиган кучланиши: *6кВ кВ*;
5. Рухсат этилган умумий қувват: *1591 кВт*;
6. Электр таъминоти тоифаси: *II*;
7. Объектнинг манзили: *Yangiyo'l tumani, Tuyabog'iz MFY*;
8. Объектнинг номи: *turar*;
9. Фаолият тури: *Ко'п qavatli turar uy-joylar*;

Асосий электр таъминоти:

1. Asosiy elektr ta'minoti “GES-18” orqali ta'minlangan “RP-18” taqsimlash punktining 6 kV shinalar seksiyasiga alohida yacheyka o'rnatib, kuchlanishi 6 kV elektr tarmoq shaxobchasi va transformator punkti qurish orqali amalga oshirilsin.

;

Захира электр таъминоти:

;

Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:

2. Zaxira elektr ta'minoti ishonchliligi bo'yicha 2-toifaga mansub elektr qabul qilgichlarining (elektropriyomnik) zaxira elektr ta'minoti sifatida quvvatiga mos muqobil yoqilg'i generatori (DES) qurilmasi o'rnatilsin.

;

10. Электр таъминотини мустаҳкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

3. “RP-18” taqsimlash punktining qo'shimcha yuklama ko'tarish qobiliyati tekshirish hisob kitoblari bajarilsin, hamda qayta ta'mirlash ishlari bajarilsin.

4. “GES-18”dan qo'shimcha quvvat olish uchun GES egasi “Quyi Bo'z-Suv GESlar Kaskadi” UKdan yozma ruxsatnoma yoki qo'shimcha texnik shartlar olinsin.

5. Elektr energiyadan samarali foydalanish maqsadida foto elektr stansiyasi (quyosh panellari) o'rnatish tavsiya etiladi.

6. Yangi quriladigan 6 kV elektr tarmog'i va transformator punktlariga texnik xizmat ko'rsatish uchun Yangiyo'l TET bilan texnik xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilsin.
 7. Ob'ektning 0,4 kV tomonida zahirani avtomatik ulash qurilmasi (AVR) o'rnatilsin.
 8. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash uchun quvvatiga mos kondensator batareyasi o'rnatilsin.
 9. Yoritish tizimi uchun zamonaviy energotejamkor yoritish chiroqlaridan foydalanilsin.
 10. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrdagi "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.
 11. Elektr ta'minoti loyihasini ixtisoslashgan loyiha tashkiloti bajarsin, Ulanish nuqtasi Yangiyo'l TET bilan loyihada kelishilsin, O'rnatiladigan transformator quvvati, soni va turi loyihada aniqlansin, Ulanayotgan elektr qurilmalari laboratoriya sinovidan o'tkazilsin, Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.
 12. Elektr energiya sarfini hisobga olish priborlari elektr tarmog'ining mansublik chegarasida o'rnatilishi nazarda tutilsin va elektr energiyani nazorat hisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) hamda plombali qopqoq bilan yopilgan klemmalik kuchlanishi va tok transformatorlari orqali elektron hisoblagichlarni o'rnatilishi bilan amalga oshirilsin.
- a) ASKUE priborlari alohida shkafda o'rnatilsin.
- b) Ma'lumotlarni iste'molchi hisoblagichidan «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Yangiyo'l TET kompyuter bazasiga uzatadigan qilib ASKUE tizimi ishga tushirilsin.
- v) Iste'molchida o'rnatilgan hisoblagichlar ASKUE tizimiga ulangandan so'ng tizim haqida sertifikat olinishi va «HET» AJ Toshkent hududiy filialiga taqdim etilishi kerak.
- g) Texnik topshiriq «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi bilan kelishilishi shart.
- d) ASKUE tizimi «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Yangiyo'l TET bazasiga tushirilishi iste'molchi hisobidan amalga oshirilsin.
13. Elektr tarmoqqa ulanish xizmat farmoyishi orqali amalga oshirilsin. Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.
 14. Elektr ta'minoti loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali va "O'zenergoinspeksiya" bilan kelishilsin.

Xizmat ko'rsatish:

yu/k tomoni (elektr tarmog'i, RP, TP) – Yangiyo'l TET texnik xizmat ko'rsatish shartnomasiga asosan

TPning p/k qismi - Iste'molchi

p/k tomoni (elektr tarmog'i, el/usk.) - Iste'molchi

1. Elektr energiya hisobi elektr qurilmalari tuzilish qoidasi (PUE)ga asosan bajarilsin.
2. Texnik shartlar talablari bajarilishi shart.
3. Tarmoqqa ulanish uchun texnik shart asos deb hisoblanmaydi.

;

11. Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.

Истеъмолчининг вазифалари:

1. Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.
2. Электр таъминоти шартномасини тузиш.

Бош муҳандис

Bosh muhandis



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1068