SalomUy

SalomUy’dan kvartirani tekshirish bo‘yicha chek-list

Blok	Nimalarni tekshirish kerak	Ha / Yo‘q	Izohlar
Kirish eshigi	Eshik polotnosi qirilmagan, ezilmagan va singan joylarsiz	☐	
	Eshik qiyinchiliksiz ochiladi va yopiladi	☐	
	Qulflar va dastaslar yaxshi ishlaydi	☐	
	Qiyshayishlar va katta tirqishlar yo‘q	☐	
	Zichlagich butun perimetr bo‘ylab o‘rnatilgan	☐	
	Eshik romi shikastlanmagan	☐	
	Eshik romining pol bilan tutashgan joyi to‘ldirilgan	☐	
	Barcha bezakli zaglushkalar o‘rnatilgan	☐	
Xonalararo eshiklar	Eshik polotnolari, karobkalari va nalichniklari shikastlanmagan va tirnalmagan	☐	
	Eshiklar qiyinchiliksiz ochiladi va yopiladi	☐	
	Eshiklar g‘ichirlamaydi va o‘z-o‘zidan ochilib ketmaydi	☐	
	Tutqichlar va qulflar soz ishlaydi	☐	

SalomUy

Xonalararo eshiklar	Eshik tutqichlari to‘g‘rilangan	☐	
	Nalichniklar polga zich tegib turibdi	☐	
	Laminat va nalichniklar orasida tirqishlar yo‘q	☐	
Eshik otkoslari	Otkoslar tekis o‘rnatilgan va mahkam qotirilgan	☐	
Oynalar	Oynalar darz yemagan, yoriqsiz va tirnalmagan	☐	
	Oynalar orasida kondensat yo‘q	☐	
	Romlar shikastlanmagan	☐	
	Derazalar qiyshaymasdan, to‘g‘ri o‘rnatilgan	☐	
	Barcha stvorkalar ochilib-yopiladi	☐	
	Tutqichlar va furnitura soz ishlaydi	☐	
	Deraza furniturasi sozlab qo‘yilgan	☐	
	Furnituraning barcha dekorativ zaglushkalari o‘rnatilgan	☐	
	Zichlagichlar butun perimetr bo‘ylab o‘rnatilgan	☐	
	Shamol o‘tmaydi va tirqishlar yo‘q	☐	
Deraza	Deraza otkoslari tekis, yoriqlarsiz,	☐	

otkoslari	bo‘shliqlarsiz va namlik izlarisiz		
Deraza tokchalari	Deraza tokchalari qarhi uklonsiz, to‘g‘ri o‘rnatilgan	☐	
	Yoriqlar, o‘yilishlar va boshqa shikastlanishlar yo‘q	☐	
	Yoriqlar, sinishlar va boshqa shikastlanishlar yo‘q	☐	
	Barcha dekorativ zaglushkalar o‘rnatilgan	☐	
	Deraza tokchalari yonida shpatlyovka ko‘chmagan	☐	
Devorlar	Yoriqlar, darz ketishlar va namlik izlari yo‘q	☐	
	Shpatlyovka ko‘chmagan va shikastlanmagan	☐	
	Devorlar tekis va vertikal	☐	
	3–5 mm dan oshadigan notekisliklar yo‘q	☐	
	Burchaklar va tutashuvlar puxta ishlangan	☐	
	Devorlarning shiftga tutashgan jovjoylarida tirqishlar yo‘q	☐	
Bo‘yoq	Bo‘yoq bir tekis, chiziqlar va dog‘larsiz	☐	
	Shagren, kir va bo‘yalmagan joylar yo‘q	☐	
Plintuslar	Plintuslar butun perimetr bo‘ylab o‘rnatilgan	☐	

SalomUy

Plintuslar	Plintuslar tekis o‘rnatilgan va mustahkam qotirilgan	☐	
	Plintus bilan devor yoki pol orasida tirqishlar yo‘q	☐	
	Plintuslarning tutashgan joylari berkitilgan	☐	
Pol	Yoriqlar, darz ketishlar va bo‘shliqlar yo‘q	☐	
	Sezilarli balandlik farqlari yo‘q	☐	
	Pol qoplamasi g‘ichirlamaydi	☐	
Laminat	Laminatda tirnalgan, singan va shishgan joylar yo‘q	☐	
	Laminatning qulfli birikmalari qotirilgan	☐	
	Yurganda laminat qimirlamaydi va egilmaydi	☐	
Shift	Yoriqlar, dog‘lar va suv oqishi izlari yo‘q	☐	
	Yuzasi silliq	☐	
	Devorlarga tutashgan joylarda tirqishlar yo‘q	☐	
Elektrika	Barcha rozetkalar ishlaydi	☐	
	Barcha o‘chirgichlar ishlaydi	☐	
	Barcha xonalarda chiroqlar yonadi	☐	

SalomUy

Elektrika	Elektr shchiti o‘rnatilgan	☐	
	Elektr shchitidagi avtomatlar nomlangan	☐	
	Rozetkalar va o‘chirgichlar tekis o‘rnatilgan va mahkam qotirilgan	☐	
Santexnika	Sovuq va issiq suv bor	☐	
	Suv bosimi yetarli	☐	
	Quvurlar va ulangan joylarda suv oqish holatlari yo‘q	☐	
	Santexnika jihozlari mahkam qotirilgan	☐	
	Suv rozetkalari va ekssentriklar to‘g‘ri o‘rnatilgan	☐	
	Ekssentriklar suv qaytargich kosachalaridan chiqib turmaydi	☐	
	Unitaz polga mexanik tarzda qotirilgan	☐	
	Shkafchalar, eshikchalar va tortmalar me’yorida ochilib-yopiladi	☐	
Kanalizatsiya	Suv to‘siqlarsiz oqib ketadi	☐	
	Tiqilmalar, suv oqish holatlari va noxush hidlar yo‘q	☐	
	Kanalizatsiya quvurlari to‘g‘ri uklonda yotqizilgan	☐	

SalomUy

Kanalizatsiya	Quvurlar atrofidagi teshiklar berkitilgan	☐	
	Barcha zaruriy zaglushkalar o‘rnatilgan	☐	
Ventilyatsiya	Ventilyatsiya kanallarida havo tortishi mavjud	☐	
	Teskari havo tortishi yo‘q	☐	
Isitish tizimi	Radiatorlar va quvurlar shikastlanmagan	☐	
	Suv oqish holatlari yo‘q	☐	
	Radiatorlar mahkam qotirilgan	☐	
	Quvurlarning dekorativ zaglushkalari o‘rnatilgan	☐	
Plitka	Plitkalarda yoriqlar va o‘yilishlar yo‘q	☐	
	Plitkalar tekis terilgan	☐	
	Plitkani chertib ko‘rganda ostida bo‘shliqlar yo‘q	☐	
	Barcha choklarda zatirka mavjud	☐	
	Choklar tekis va tartibli qilingan	☐	
Balkon / lodjiya	Tirqishlar, suv oqish holatlari va namlik izlari yo‘q	☐	