



**“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ ““НЕТ” АЖ
TOSHKENT HUDUDİY FILIALI”**

**““НЕТ” АЖ TOSHKENT HUDUDİY FILIALI” ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИГА УЛАНИШ УЧУН
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

Техник шарт рақами: 43-26/903
Сана: 04.04.2023

Мурोजаат рақами: 136528
Сана: 2023-04-04

1. **Объект:** *turar;*
2. **Буюртмачи:** *"ERA LUX MONTAJ" MChJ ;*
3. **Уланадиган кучланиши:** *110кВ;*
4. **Рухсат этилган умумий қувват:** *4725 кВт;*
5. **Электр таъминоти тоифаси:** *II;*
6. **Объектнинг манзили:** *Chirchiq shahar, Chirchiq shahar 50-yilligi shox ko'chasi;*
7. **Фаолият тури:** *Ko'p qavatli turar uy-joylar;*

Асосий электр таъминоти:

1. Asosiy elektr ta'minoti Chirchiq SHETK tasarrufidagi 110 kV "L-0-3-1" havo tarmog'idan alohida kuchlanishi 110 kV elektr tarmoq shaxobchasi va texnologik podstansiya qurish orqali amalga oshirilsin.

;

Захира электр таъминоти:

2. Zaxira elektr ta'minoti Chirchiq SHETK tasarrufidagi 110 kV "L-0-3-2" havo tarmog'idan alohida kuchlanishi 110 kV elektr tarmoq shaxobchasi va texnologik podstansiya qurish orqali amalga oshirilsin.

;

Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:

;

8. Электр таъминотини мустаҳкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

3. 110 kV "L-0-3-1, 2" havo tarmoqlarining qo'shimcha yuklama ko'tarish qobiliyati tekshirish hisob-kitoblari bajarilsin, zarur bo'lsa qayta ta'mirlansin.
4. Yangi quriladigan 110 kV elektr tarmog'i va texnologik podstansiyaga texnik xizmat ko'rsatish uchun Chirchiq ShETK bilan texnik xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilsin.
5. Реактив quvvatni kompensatsiyalash uchun quvvatiga mos kondensator batareyasi o'rnatilsin.
6. Yoritish tizimi uchun zamonaviy energotejamkor yoritish chiroqlaridan foydalanilsin.
7. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrdagi "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.

8. Elektr ta'minoti loyihasini ixtisoslashgan loyiha tashkiloti bajarsin.
9. Ulanish nuqtasi Chirchiq ShETK bilan loyihada kelishilsin.
10. O'rnatiladigan transformator quvvati, soni va turi loyihada aniqlansin.
11. Ulanayotgan elektr qurilmalari laboratoriya sinovidan o'tkazilsin.
12. Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.
13. Elektr energiya sarfini hisobga olish priborlari elektr tarmog'ining mansublik chegarasida o'rnatilsin va elektr energiyani nazorat xisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) hamda plombali qopqoq bilan yopilgan klemmalik tok transformatorlari orqali elektron hisoblagichlarni o'rnatilishi bilan amalga oshirilsin.
- a) ASKUE priborlari alohida shkafda o'rnatilsin.
- b) Ma'lumotlarni iste'molchi hisoblagichidan «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Chirchiq ShETK kompyuter bazasiga uzatadigan qilib ASKUE tizimi ishga tushirilsin.
- v) Iste'molchida o'rnatilgan hisoblagichlar ASKUE tizimiga ulangandan so'ng tizim haqida sertifikat olinishi va «HET» AJ Toshkent hududiy filialiga taqdim etilishi kerak.
- g) Texnik topshirik «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi bilan kelishilishi shart.
- d) ASKUE tizimi «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Chirchiq ShETK bazasiga tushirilishi iste'molchi hisobidan amalga oshirilsin.
14. Elektr tarmoqqa ulanish xizmat farmoyishi orqali amalga oshirilsin.
15. Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.
16. Elektr ta'minoti loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali va "O'zenergoinspeksiya" bilan kelishilsin.

;

9. Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.

Истеъмолчининг вазифалари:

1. *Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.*

1.1. *Қуввати 20 кВтдан юқори бўлган тақдирда (электр энергияси истеъмолчилари ихтиёрига кўра) электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш учун лойиҳалаш, қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ташкилотлари ёки ҳудудий электр тармоқлари корхонаси билан шартнома тузиш ва ишлаб чиқилган лойиҳани Энергетика вазирлиги ҳузуридаги Электр энергетикада назорат инспекцияси билан келишиш;*

1.2. *Электр тармоқларига улаш бўйича қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ишларини амалга ошириш учун истеъмолчилар ҳудудий электр тармоқлари корхонаси ёки бошқа қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ташкилотлари билан тегишли шартномалар тузиш ҳамда лойиҳага ва электр ускуналарини ўрнатиш қоидалари талабларига мувофиқ қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ишларини амалга ошириш;*

1.3. *Қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ишлари якунлангандан сўнг (қуввати 20 кВтдан юқори бўлган электр қурилмалари эксплуатация қилишга тайёрлиги ҳақида хулосани расмийлаштириш) ҳисобга олиш тизимини пломбалаш ва электр таъминоти шартномасини тузиш учун Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП орқали сўровнома юбориш;*

2. *Электр таъминоти шартномасини тузиш.*

bosh muhandis
M.Shoumarov

Мазкур ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 31 августдаги 555-сон Қарори билан тасдиқланган "Юридик ва жисмоний шахсларни электр тармоқларига улаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти" талабларига мувофиқ шаклланган.



1707